

平成24年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

施設名	一般廃棄物最終処分場
-----	------------

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量【規4条の5の2第4号イ、規4条の7第4号イ】

単位：立方メートル

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃残渣	39.8	77.8	46.8	65.6	49.9	44.5	70.2	64.9	58.1	0.0	28.3	142.8	688.7
合計	39.8	77.8	46.8	65.6	49.9	44.5	70.2	64.9	58.1	0.0	28.3	142.8	688.7

・水質検査の実施状況と措置【規4条の5の2第4号二、ホ 規4条の7第4号二、ホ】

【地下水】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流	採取日	4/18	5/28	6/20	7/24	8/22	9/25	10/17	11/8	12/18	冬季養生のため未実施		
	測定結果取得日	4/27	6/11	7/3	8/3	8/30	10/9	10/29	12/3	1/4			
	電気伝導率	108 μS/cm	88 μS/cm	80 μS/cm	88 μS/cm	88 μS/cm	86 μS/cm	86 μS/cm	80 μS/cm	82 μS/cm			
下流	採取日	4/18	5/28	6/20	7/24	8/22	9/25	10/17	11/8	12/18			
	測定結果取得日	4/27	6/11	7/3	8/3	8/30	10/9	10/29	12/3	1/4			
	電気伝導率	219 μS/cm	223 μS/cm	233 μS/cm	265 μS/cm	297 μS/cm	295 μS/cm	318 μS/cm	230 μS/cm	249 μS/cm			
採取場所		別紙「一般廃棄物最終処分場測定位置図」参照											

採取場所の略称	上流		下流		単位	基準値
	5/28	11/8	5/28	11/8		
分析結果が得られた日	6/11	12/3	6/11	12/3		
アルキル水銀	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	mg/l	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	mg/l	0.0005以下
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	mg/l	0.01以下
鉛	0.001	0.001	0.001	0.001未満	mg/l	0.01以下
六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.05以下
ひ素	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	mg/l	0.01以下
全シアン	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	mg/l	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	mg/l	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l	0.03以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	0.01以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	0.02以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	mg/l	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	mg/l	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	mg/l	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	mg/l	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	mg/l	0.002以下
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	mg/l	0.006以下
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	mg/l	0.003以下
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	0.02以下
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	0.01以下
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	0.01以下
ダイオキシン類	0.00040	0.00032	0.078	0.14	pg-TEQ/l	1以下

注釈：ダイオキシン類の測定日は、5月28日採取・6月20日取得、11月8日採取・12月20日取得となります。

【放流水】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	4/18	5/28	6/20	7/24	8/22	9/25	10/17	11/8	12/18			3/21	
水素イオン濃度	6.2(19℃)	6.4(22℃)	6.4(20℃)	6.7(21℃)	6.4(22℃)	6.2(20℃)	6.4(20℃)	6.0(19℃)	6.1(19℃)	冬季養生のため未実施			
生物学的酸素要求量	mg/l 60以下	1.2	1.8	0.8	0.5未満	1.1	1.1	0.5未満	0.7				1.5
化学的酸素要求量	mg/l 90以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満
浮遊物質量	mg/l 60以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				1未満
全窒素	mg/l 120以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満
採取場所	別紙「一般廃棄物最終処分場測定位置図」参照												

採取場所の略称	放流水		単位	基準値
	5/28	11/8		
採取年月日	5/28	11/8		
分析結果が得られた日	6/11	12/3		
アルキル水銀	検出しない	検出しない	mg/l	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	mg/l	0.005以下
カドミウム	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.1以下
鉛	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.1以下
有機りん	0.1未満	0.1未満	mg/l	1以下
六価クロム	0.05未満	0.05未満	mg/l	0.5以下
ひ素	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.1以下
全シアン	0.1未満	0.1未満	mg/l	1以下
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	0.0005未満	mg/l	0.003以下
トリクロロエチレン	0.03未満	0.03未満	mg/l	0.3以下
テトラクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.1以下
ジクロロメタン	0.02未満	0.02未満	mg/l	0.2以下
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	mg/l	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	0.004未満	0.004未満	mg/l	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	0.02未満	0.02未満	mg/l	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04未満	0.04未満	mg/l	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.3未満	0.3未満	mg/l	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006未満	0.006未満	mg/l	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	mg/l	0.02以下
チウラム	0.006未満	0.006未満	mg/l	0.06以下
シマジン	0.003未満	0.003未満	mg/l	0.03以下
チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満	mg/l	0.2以下
ベンゼン	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.1以下
セレン	0.01未満	0.01未満	mg/l	0.1以下
ほう素	1未満	1未満	mg/l	50以下
ふっ素	0.8未満	0.8未満	mg/l	15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.1未満	0.1未満	mg/l	200以下
水素イオン濃度	6.4(22℃)	6.0(19℃)	mg/l	5.8～8.6
生物学的酸素要求量	1.8	0.7	mg/l	60以下
化学的酸素要求量	0.5未満	0.5未満	mg/l	90以下
浮遊物質量	1未満	1未満	mg/l	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	2未満	2未満	mg/l	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂)	2未満	2未満	mg/l	30以下
フェノール類	0.5未満	0.5未満	mg/l	5以下
銅	0.3未満	0.3未満	mg/l	3以下
亜鉛	0.2未満	0.2未満	mg/l	2以下
溶解性鉄	1未満	1未満	mg/l	10以下
溶解性マンガン	1未満	1未満	mg/l	10以下
全クロム	0.2未満	0.2未満	mg/l	2以下
大腸菌群数	30未満	30未満	個/1ml	3,000以下
全窒素	0.5未満	0.5未満	mg/l	120以下
全りん	0.01未満	0.01未満	mg/l	16以下
ダイオキシン類	0.00058	0.00028	pg-TEQ/1	10以下

注釈：ダイオキシン類の測定日は、5月28日採取・6月20日取得、11月8日採取・12月20日取得となります。

・施設の点検【規4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ 規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁・堰堤等、調整池 浸出水処理設備、防凍	点検日	4/11	5/10	6/10	7/11	8/10	9/10	10/10	11/9	12/10	1/10	2/12	3/11
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
遮水工	点検日	4/26	5/31	6/29	7/30	8/30	9/28	10/29	11/28	12/27	—	—	3/19
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	—	—	無
必要な措置を講じた日		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
講じた措置の内容		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・残余容量（年1回以上）【規4条の5の2第4号リ、規4条の7第4号リ】

測定日	平成25年3月29日
残余容量 (m ³)	10462.2