

回覧

令和6年4月1日

各位

佐渡市南佐渡消防署
署長 菊地 浩之

消火栓使用不可について（お知らせ）

日ごろ、皆様には火災予防にご協力いただきありがとうございます。

このたび、消防職員で実施した消火栓点検時に、該当消火栓の腐食が確認され使用するにあたり危険が伴う状態にあります。

つきましては、当面の間使用しないで頂きたいとお知らせいたします。

なお、有事の際には、付近にNo.2571（赤泊会館前）地上式消火栓を使用して下さい。
地区の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

記

【使用不可日時】 当面の間



お問い合わせ

佐渡市南佐渡消防署前浜分遣所

警防係 山本、白井

電話 0259-81-2550

E-mail sf-maehama@city.sado.niigata.jp