

一般廃棄物最終処分場
浸出水処理施設

平成29～30年度 水質検査結果年報 [放流水]

[放流水] 水質検査(月例一般項目)結果

年度	日付	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	全窒素	大腸菌群数
		℃	℃		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	個/1ml
		—	—	5.8～8.6	10	10	10	60	3,000個
H29	2月	—	—	—	—	—	—	—	—
H29	3/14	12.5	12.2	6.5	0.5未満	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	4/25	15.9	18.5	6.7	0.8	0.5未満	1	0.5未満	30未満
H30	5/21	18.8	19.6	6.7	0.6	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	6/20	19.0	19.5	7.1	1.2	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	7/18	27.5	23.0	6.8	1.2	0.5未満	1未満	0.6	30未満
H30	8/22	25.0	24.5	7.1	0.5未満	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	9/19	19.0	23.0	7.5	1.0	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	10/24	17.0	19.6	7.3	0.7	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	11/19	11.3	15.5	7.1	2.0	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	12/5	11.0	14.3	6.6	0.5未満	0.5未満	1未満	0.5未満	30未満
H30	1月	—	—	—	—	—	—	—	—

* pH (水素イオン濃度) BOD (生物化学的酸素要求量) COD (化学的酸素要求量)
SS (浮遊物質量) 大腸菌群数