



一般廃棄物最終処分場 【地下水（上流部・下流部）放流水】ダイオキシン類測定結果（平成29年度～令和元年度）

全ての測定地点において、基準値を大幅に下回っており、水質は安定している状態です。 単位：pg-TEQ/L

	平成29年5月	平成29年11月	平成30年5月	平成30年11月	令和元年5月	令和元年11月	基準値
地下水 上流部	0.00021	0.000044	0.00034	0.0000084	0.0000072	0.00028	1
地下水 下流部	0.074	0.11	0.030	0.0095	0.0027	0.018	1
放流水	0.000012	0.0000090	0.0031	0	0.0080	0	10



pg (ピコグラム) : 1兆分の1グラム

TEQ : 毒性当量 (ダイオキシン類の実測濃度に毒性等価係数を乗じて得たもの)

