

平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却施設]

| | |
|-----|---------|
| 施設名 | 灰溶融固化施設 |
|-----|---------|

・処分した一般廃棄物の種類及び数量【規4条の5の2第1号イ、規4条の7第1号イ】

単位：t

| ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 焼却灰 | 204.235 | 169.515 | 218.339 | 256.274 | 54.866 | 119.027 | 196.245 | 204.228 | 257.815 | 22.807 | 175.827 | 243.916 | 2,123.094 |
| 合計 | 204.235 | 169.515 | 218.339 | 256.274 | 54.866 | 119.027 | 196.245 | 204.228 | 257.815 | 22.807 | 175.827 | 243.916 | 2,123.094 |

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置【規4条の5の2第1号ロ、規4条の7第1号ロ】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------------------------|------------|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 燃焼ガス温度 集塵機流入ガス温度 排ガス中一酸化炭素濃度 | 測定結果 | ※ 測定結果については連続記録になっておりホームページでの公開が難しいため、資料を施設に取り揃えてあります。 | | | | | | | | | | | |
| | 測定結果が得られた日 | | | | | | | | | | | | |
| | 測定位置 | 別紙「灰溶融固化施設測定位置図」参照 | | | | | | | | | | | |

・ばいじんの除去の実施状況【規4条の5の2第1号ハ、規4条の7第1号ハ】

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 冷却設備 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 排ガス処理設備 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |

・排ガス測定結果【規4条の5の2第1号ニ、規4条の7第1号ニ】

| | | 国基準値 | 自主基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|------------------------|----------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------|----|--------|-------|----|-----|-----|-------|----------|----|----|---|
| 採取位置 | | — | — | ※ 別紙「灰溶融固化施設測定位置図」のとおり | | | | | | | | | | | | |
| 排ガス中ばい煙濃度 (6月に1回以上) | 採取日 | — | — | — | 5/17 | — | — | — | — | — | — | 12/5 | — | — | — | |
| | 検査結果取得日 | — | — | — | 6/2 | — | — | — | — | — | — | 12/14 | — | — | — | |
| | 硫黄酸化物基準値 | 下記【備考】参照 | | — | 5.612 | — | — | — | — | — | — | 5.277 | — | — | — | |
| | 検査結果 | 硫黄酸化物 | m ³ N/h | — | 0.0013未満 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0011未満 | — | — | — |
| | | ばいじん | g/m ³ N | 0.15 | 0.03 | — | 0.01未満 | — | — | — | — | — | 0.01未満 | — | — | — |
| 塩化水素 | | mg/m ³ N | 700 | 81 | — | 20 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | |
| | 窒素酸化物 | ppm | 250 | 100 | — | 78 | — | — | — | — | — | 91 | — | — | — | |
| ダイオキシン類 (年1回) | 採取日 | — | — | — | — | — | 7月4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 検査結果取得日 | — | — | — | — | — | 7月21日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 検査結果 | ng-TEQ/m ³ N | 5 | 0.1 | — | — | — | 0.042 | — | — | — | — | — | — | — | |

【備考】K値(17.5)を係数とし、排ガス量等で算出された値以下

【注釈】塩化水素の自主基準値は50ppmですが、単位が異なるため換算値81mg/m³Nと表記します。