【別表1】　市防災拠点への設備導入候補施設一覧及び年間電気使用量(月別)

	施設名	契約種別	契約容量（kW）	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	佐渡市役所本庁舎	業務用電力	165	使用量(kWh)	34,097	27,898	30,577	34,212	36,153	34,905	29,335	30,018	31,010	31,389	34,788	30,945	385,327
2	佐渡市両津支所	業務用電力	195	使用量(kWh)	17,827	14,916	15,236	15,145	16,327	15,334	14,135	15,343	16,865	17,134	20,370	17,918	196,550
3	佐渡市相川支所	業務用電力	220	使用量(kWh)	12,203	15,421	8,839	12,452	15,046	11,991	9,754	11,307	15,280	21,105	23,299	17,579	174,276
4	佐渡市羽茂支所	業務用電力	87	使用量(kWh)	10,769	7,891	6,000	6,391	6,990	8,970	6,107	6,819	9,327	10,663	15,459	13,845	109,231
5	佐渡市佐和田行政サービスセンター	業務用電力	455	使用量(kWh)	21,349	15,421	15,493	22,361	27,691	22,435	16,242	18,332	25,700	28,390	33,520	27,850	274,784
6	佐渡市畑野行政サービスセンター	業務用電力	180	使用量(kWh)	10,660	7,679	7,017	8,396	9,759	9,161	7,290	7,166	9,063	11,091	14,001	12,249	113,532
7	佐渡市新穂行政サービスセンター	業務用電力	105	使用量(kWh)	5,373	3,654	3,029	3,295	4,487	3,833	3,219	3,409	5,256	6,928	9,217	7,808	59,508
8	佐渡市小木行政サービスセンター	業務用電力	120	使用量(kWh)	5,689	3,129	2,364	2,587	3,715	3,973	2,865	2,872	3,441	5,545	7,892	6,797	50,869
9	佐渡市赤泊行政サービスセンター	業務用電力	270	使用量(kWh)	10,952	9,727	8,904	11,492	16,720	15,440	9,008	9,621	10,417	11,180	14,229	13,678	141,368
10	佐渡市消防本部	業務用電力	120	使用量(kWh)	24,362	20,703	20,050	24,011	29,135	24,134	19,923	19,761	27,506	39,227	39,126	29,500	317,438
11	両津消防署	業務用電力	44	使用量(kWh)	6,590	5,295	4,459	4,559	6,814	5,478	4,533	4,813	7,160	11,022	12,424	9,966	83,113
(3)	相川消防署	業務用電力	220	使用量(kWh)	6,345	4,899	4,596	4,879	7,823	6,235	5,072	5,879	7,945	10,974	12,115	9,141	85,903
12	南佐渡消防署	業務用電力	36	使用量(kWh)	7,898	5,413	3,820	3,673	6,583	5,816	3,747	4,209	6,811	10,859	12,340	10,828	81,997
13	両津消防署海府分遣所	従量灯C	30	使用量(kWh)	2,077	2,234	1,976	1,993	2,452	2,047	2,061	2,197	2,199	2,613	2,325	2,069	26,243
		低圧電力	12	使用量(kWh)	240	232	142	313	973	443	196	254	459	309	280	215	4,056
14	南佐渡消防署前浜分遣所	従量灯C	18	使用量(kWh)	1,503	1,534	1,300	1,229	1,325	1,550	1,357	1,442	1,378	1,780	1,480	1,515	17,393
		低圧電力	25	使用量(kWh)	1,216	907	306	322	784	609	278	559	1,292	2,262	2,130	2,263	12,928
15	相川消防署高千出張所	令和5年度竣工予定	―	使用量(kWh)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
16	佐渡中央文化会館アミューズメント佐渡	業務用電力	485	使用量(kWh)	18,944	14,265	14,102	13,869	20,110	28,116	18,445	21,040	18,863	20,072	21,544	27,454	236,824
17	佐渡市総合体育館ヒルトップアリーナ佐渡	業務用電力	455	使用量(kWh)	31,506	29,007	31,400	37,099	26,714	33,064	27,812	30,809	32,064	39,869	35,734	30,485	385,563
18	真野活性化センターいぶき21	従量灯C	20	使用量(kWh)	965	735	478	544	676	726	715	741	1,283	1,077	911	896	9,747
		低圧電力	7	使用量(kWh)	105	56	46	48	51	50	52	48	52	150	100	101	859