

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	両津地区								
					両津給水区域			岩首給水区域	東鶴島給水区域	柿野浦給水区域	つばね給水区域	前浜給水区域	
					歌代給水系	吉井給水系	久知川・原黒給水系	岩首給水系	東鶴島給水系	柿野浦給水系	豊岡給水系	赤玉給水系	立強給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	1	0	0	1	1
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	0.1未満	0.2	0.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.001	0.007	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.003
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.016	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.007
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下			mg/l	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下			mg/l	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下			mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物	0.05以下			mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/l	18	16	15	12	11	10	10	11	10
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/l	54	57	29	45	67	38	31	71	39
	蒸発残留物		500以下	mg/l	150	160	83	94	120	78	77	120	85
有機物	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類		0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
その他	塩化物イオン		200以下	mg/l	17	17	19	15	16	11	12	14	12
	有機物(TOC)		3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2
	pH値		5.8～8.6	-	7.2	7.1	7.1	7.1	8.0	7.6	7.5	7.8	7.5
	味		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5以下	度	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度		2以下	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日					令和4年6月7日	令和4年6月7日	令和4年6月7日	令和4年5月10日	令和4年5月10日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	令和4年8月2日	令和4年8月2日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	両津地区								
					野浦給水区域	月布施給水区域	片野尾給水区域	水津給水区域	両津大川給水区域	両津北部給水区域	平松給水区域	浦川給水区域	歌見給水区域
					野浦給水系	月布施給水系	片野尾給水系	水津給水系	両津大川給水系	両津北部給水系	平松給水系	浦川給水系	歌見給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1未満	0.1	0.2
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.10	0.06未満	0.10	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.014	0.005	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	0.002	0.001未満	0.009	0.010	0.003	0.001未満	0.001未満	0.007
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.004	0.004	0.001未満	0.035	0.025	0.007	0.001未満	0.001未満	0.013
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.013	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.012	0.008	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下			mg/l	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下			mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下			mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物	0.05以下			mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007
無機物	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/l	11	13	14	14	18	8	10	14	10
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/l	24	21	30	39	31	16	12	28	19
	蒸発残留物		500以下	mg/l	70	82	98	100	99	52	66	85	62
有機物	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類		0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
その他	塩化物イオン		200以下	mg/l	13	14	15	18	28	11	14	15	14
	有機物(TOC)		3以下	mg/l	0.2	0.2	0.2未満	0.9	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
	pH値		5.8～8.6	-	7.4	7.2	7.0	7.6	7.1	6.8	7.0	7.5	7.1
	味		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
	濁度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日					令和4年11月7日	令和4年11月7日	令和4年12月5日	令和4年12月5日	令和4年12月5日	令和4年7月5日	令和4年5月11日	令和4年5月11日	令和4年6月8日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	両津地区								
					黒姫給水区域	虫崎給水区域	北小浦給水区域	見立給水区域	鷲崎給水区域	藻浦給水区域	願給水区域	北鶴島給水区域	真更川給水区域
					黒姫給水系	虫崎給水系	北小浦給水系	見立給水系	鷲崎給水系	藻浦給水系	願給水系	北鶴島給水系	真更川給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	1	0	1	1	0	1	1	1
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.11	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.08	0.08	0.13	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromokロロメタン	0.1以下	mg/l	0.008	0.001未満	0.001	0.001未満	0.020	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.015	0.001未満	0.003	0.001未満	0.043	0.002	0.002	0.015	0.010
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.013	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.005	0.001未満	0.002	0.001未満	0.005	0.002	0.002	0.013	0.007
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下			mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下			mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下			mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物	0.05以下			mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/l	12	10	10	12	18	33	36	49	23
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/l	15	11	11	8	44	96	100	70	61
	蒸発残留物		500以下	mg/l	63	61	85	66	120	210	230	230	140
有機物	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオスミン		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類		0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
その他	塩化物イオン		200以下	mg/l	17	16	14	17	24	55	64	89	37
	有機物(TOC)		3以下	mg/l	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.7	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3
	pH値		5.8～8.6	-	7.1	6.8	6.9	6.6	7.7	6.6	8.0	7.6	7.4
	味		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5以下	度	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	1.1	0.5未満
	濁度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日					令和4年6月8日	令和4年7月5日	令和4年7月5日	令和4年8月3日	令和4年8月3日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年12月6日	令和4年12月6日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	相川地区								
					相川給水区域			二見給水区域	達者姫津給水区域	金泉北部給水区域	北川内北立島給水区域		入川給水区域
					相川地区給水系	七浦地区給水系	小川地区給水系	二見給水系	達者姫津給水系	戸地給水系	北川内給水系	北立島給水系	入川給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	25	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.004	0.006	0.003
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.3	0.1	0.4	0.1未満	0.4	0.2	0.1未満	0.1未満	0.3
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.14	0.08未満	0.14	0.08未満	0.08未満	0.11	0.11	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.07	0.07	0.11	0.07	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.004	0.001未満	0.006	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.016	0.003	0.031	0.002	0.020	0.010	0.004	0.002	0.003
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.034	0.017	0.062	0.006	0.038	0.018	0.011	0.005	0.007
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.009	0.001未満	0.014	0.001未満	0.008	0.004	0.001	0.001未満	0.001
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.005	0.014	0.011	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.003
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下			mg/l	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.05	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下			mg/l	0.03未満	0.03未満	0.06	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下			mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.08	0.01	0.07	0.01	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物	0.05以下			mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/l	18	40	17	28	16	10	18	16	8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/l	46	92	52	49	49	32	120	130	64
	蒸発残留物		500以下	mg/l	120	260	120	170	110	82	210	230	110
有機物	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジオオスミン		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類		0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
その他	塩化物イオン		200以下	mg/l	30	77	27	43	27	14	28	28	14
	有機物(TOC)		3以下	mg/l	0.4	0.2	0.5	0.2未満	0.5	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	pH値		5.8～8.6	-	7.3	7.7	7.6	6.5	7.7	7.2	7.5	7.6	7.7
	味		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5以下	度	0.5未満	0.5未満	1.3	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日					令和4年7月12日	令和4年7月12日	令和4年8月22日	令和4年7月12日	令和4年8月8日	令和4年8月8日	令和4年7月12日		

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	相川地区		
					高千給水区域	高千南部給水区域	
					小野見給水系	片辺給水系	石花給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.2	0.3	0.3
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	アン化物イオン及び塩化アン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.07	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.004	0.002	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.012	0.019	0.003
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.026	0.038	0.015
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.008	0.007	0.001未満
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.002	0.010	0.012
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.08	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	10	21	16
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	41	63	78
		蒸発残留物	500以下	mg/l	85	150	150
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	15	36	27
		有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.2未満
		pH値	5.8～8.6	-	7.6	7.6	7.9
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日					令和4年8月8日	令和4年7月12日	令和4年7月12日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	佐和田地区		
					佐和田給水区域		二宮給水区域
					八幡給水系	河内給水系	東山田給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	1	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.07	0.07	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩化物イオン及び塩化アンモニア	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.22	0.35	0.19
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.004	0.007	0.007
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003
		ジブromokkろメタン	0.1以下	mg/l	0.022	0.040	0.010
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.047	0.083	0.027
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003
		ブromोजkろメタン	0.03以下	mg/l	0.011	0.020	0.009
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.010	0.016	0.001
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	41	41	32
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	110	110	78
		蒸発残留物	500以下	mg/l	260	270	200
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	58	56	26
		有機物 (TOC)	3以下	mg/l	0.9	1.0	1.0
		pH値	5.8～8.6	－	7.2	7.2	6.9
		味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日				令和4年7月11日	令和4年8月16日	令和4年7月11日	

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	金井地区		
					金井給水区域		
					丸ツブリ給水系	柱山給水系	安養寺給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.5	0.2	0.1未満
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.03	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩化物イオン及び塩化アンモニア	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.12	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	0.015	0.002
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001	0.007	0.001未満
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.006	0.034	0.002
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.009	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.002	0.012	0.001未満
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01	0.03
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.03	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.05
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	22	16	16
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	78	23	48
		蒸発残留物	500以下	mg/l	190	84	140
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	24	23	19
		有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.6	0.2未満
		pH値	5.8～8.6	－	7.2	7.2	6.7
		味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満
検査年月日				令和4年7月11日	令和4年7月11日	令和4年7月11日	

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	新穂地区
					新穂給水区域
					国府川給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.2
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.006
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.012
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.004
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	29
		蒸発残留物	500以下	mg/l	77
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	16
		有機物 (TOC)	3以下	mg/l	0.4
		pH値	5.8～8.6	-	7.3
		味	異常でないこと	-	異常なし
臭気		異常でないこと	-	異常なし	
色度		5以下	度	0.5未満	
濁度		2以下	度	0.1未満	
検査年月日					令和4年5月9日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	畑野地区			
					畑野小倉給水区域		丸山浜河内給水区域	多田給水区域
					畑野地区給水系	小倉地区給水系	丸山浜河内地区給水系	多田地区給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	1	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		亜硝酸化合物イオン及び塩化亜硝酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.004	0.001未満	0.001未満	0.004
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004
		ジブromokロロメタン	0.1以下	mg/l	0.015	0.004	0.006	0.009
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.032	0.007	0.011	0.021
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.008	0.001	0.001	0.007
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.005	0.002	0.004	0.001
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下			mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下			mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04
銅及びその化合物	1.0以下			mg/l	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物	0.05以下			mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/l	27	11	10	13
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/l	120	26	12	10
	蒸発残留物		500以下	mg/l	240	67	56	59
有機物	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類		0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化物イオン		200以下	mg/l	30	15	14	18
その他	有機物 (TOC)		3以下	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3
	pH値		5.8～8.6	-	7.3	6.9	6.8	6.9
	味		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	検査年月日					令和4年5月23日	令和4年5月23日	令和4年5月23日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	真野地区					
					真野給水区域					
					真野地内給水系	豊田地内給水系	合沢地内給水系	金丸地内給水系	東大須地内給水系	小川内地内給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08	0.08	0.08	0.08未満	0.08	0.08
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
		四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	有機物	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩化物イオン及び塩化アンモニウム	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.07	0.07	0.07	0.07	0.16	0.14
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.035	0.027	0.035	0.034	0.042	0.038
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.073	0.060	0.074	0.070	0.094	0.084
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.014	0.011	0.014	0.013	0.018	0.016
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.018	0.017	0.019	0.017	0.028	0.025
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下			mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下			mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下			mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物	0.05以下			mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物	ナトリウム及びその化合物		200以下	mg/l	53	52	51	52	53	51
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300以下	mg/l	150	150	160	150	150	160
	蒸発残留物		500以下	mg/l	320	320	320	320	330	330
有機物	陰イオン界面活性剤		0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール		0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤		0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類		0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	塩化物イオン		200以下	mg/l	62	62	61	62	60	59
その他	有機物 (TOC)		3以下	mg/l	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
	pH値		5.8～8.6	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	味		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度		5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	検査年月日					令和4年5月16日	令和4年5月16日	令和4年5月16日	令和4年5月16日	令和4年7月6日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	真野地区						
					西三川給水区域				静山笹川給水区域		
					西大須地内給水系	西三川地内給水系	椿尾地内給水系	高崎地内給水系	下黒山地内給水系	笹川地内給水系	静平地内給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	2	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.6	0.7	1.2	0.5	0.3	0.3	0.1
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.22
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001	0.002	0.005	0.001未満	0.007	0.002	0.010
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.004	0.006	0.016	0.001	0.017	0.005	0.023
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.003
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.003	0.004	0.010	0.001	0.008	0.003	0.010
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.02	0.01未満
アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物			0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物			1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物			0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物		ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	31	31	33	41	18	18	18
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	150	150	110	110	75	73	48
		蒸発残留物	500以下	mg/l	270	260	240	280	160	160	120
有機物		陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
その他		塩化物イオン	200以下	mg/l	49	49	48	66	30	30	28
		有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.3
		pH値	5.8～8.6	-	7.9	7.9	7.3	7.3	7.4	7.0	7.4
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度		2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
検査年月日					令和4年9月12日	令和4年9月12日	令和4年9月12日	令和4年9月12日	令和4年7月6日	令和4年7月6日	令和4年7月6日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	小木地区							
					小木町給水区域						沢崎給水区域	
					小木町地区給水系	小木地区給水系	宿根木琴浦地区給水系	外岬地区給水系	小比叡地区給水系	第2配水池給水系	沢崎地区給水系	深浦地区給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	1	0	1	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	1.2	1.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.17	0.12	0.13	0.13	0.17	0.16	0.09	0.10
		ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.08	0.02	0.04	0.05	0.08	0.07	0.05	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩化物イオン及び塩化アンモニウム	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.09	0.07	0.09
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブromokロロメタン	0.1以下	mg/l	0.005	0.001	0.001未満	0.001	0.009	0.006	0.001未満	0.001未満
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.015	0.007	0.008	0.007	0.036	0.025	0.011	0.007
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブromोजクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
		ブromホルム	0.09以下	mg/l	0.009	0.006	0.008	0.006	0.025	0.018	0.011	0.007
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物			0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物			1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
マンガン及びその化合物			0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.006	0.005未満
無機物		ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	110	35	55	85	110	100	66	28
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	21	110	70	3	21	16	110	120
		蒸発残留物	500以下	mg/l	350	250	260	240	330	310	310	260
有機物		陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
その他		塩化物イオン	200以下	mg/l	42	40	38	45	42	43	76	49
		有機物 (TOC)	3以下	mg/l	0.4	0.2	0.2	0.2未満	0.5	0.3	0.2未満	0.2未満
		pH値	5.8～8.6	-	8.1	7.6	8.5	8.2	8.4	8.3	8.6	8.1
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満
		濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満
検査年月日					令和4年5月18日	令和4年7月13日	令和4年7月13日	令和4年5月18日	令和4年8月17日	令和4年8月17日	令和4年9月14日	令和4年9月14日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	羽茂地区				
					羽茂給水区域				大滝給水区域
					本郷地区給水系	村山上山田地区給水系	小泊地区給水系	三瀬地区給水系	大崎地区給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.08	0.10	0.10	0.11	0.18
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	0.005	0.005	0.004	0.007
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.004
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.015	0.020	0.020	0.017	0.008
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.030	0.043	0.043	0.037	0.024
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.007	0.011	0.011	0.010	0.008
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.005	0.007	0.007	0.006	0.001
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/l	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物			0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物			1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.12
マンガン及びその化合物			0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物		ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	20	20	20	20	13
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	40	40	40	40	33
		蒸発残留物	500以下	mg/l	120	120	110	120	88
有機物		陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	22	22	22	23
有機物 (TOC)			3以下	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値			5.8～8.6	-	7.3	7.5	7.4	7.4	7.1
味			異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気			異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度			5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
濁度			2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満
検査年月日					令和4年7月13日	令和4年7月13日	令和4年7月13日	令和4年7月13日	令和4年7月13日

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	赤泊地区								
					赤泊給水区域								
					赤泊第1（浦津）給水系	赤泊第2（峰山）給水系	赤泊第3（山田）給水系	赤泊第4（川茂）給水系	赤泊第5（徳和）給水系	赤泊第7-1（南新保）給水系	赤泊第7-2（柳沢）給水系	赤泊第8（杉野浦）給水系	赤泊第9（大杉）給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	0	1	1	0	0	2	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	1.0	0.8	0.6	0.2
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	アン化物イオン及び塩化アン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.24	0.27	0.07	0.15	0.18	0.09	0.08	0.08	0.06未満
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.030	0.032	0.001未満	0.026	0.039	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.009	0.012	0.003未満	0.008	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	0.005	0.001	0.007	0.009	0.003	0.003	0.005	0.015
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.051	0.049	0.002	0.049	0.070	0.007	0.007	0.012	0.031
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.019	0.025	0.003未満	0.021	0.029	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン		0.03以下	mg/l	0.014	0.012	0.001未満	0.016	0.022	0.001未満	0.001未満	0.002	0.007	
ブロモホルム		0.09以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004	0.004	0.005	0.006	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11	11	11	10	10	15	15	18	21
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/l	30	28	10	12	13	30	30	36	38
		蒸発残留物	500以下	mg/l	80	86	60	55	63	110	110	110	140
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	17	19	16	14	13	19	19	29	35
		有機物（TOC）	3以下	mg/l	0.9	1.0	0.2未満	1.0	1.1	0.3	0.2	0.3	0.6
		pH値	5.8～8.6	-	7.2	7.1	6.4	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	1.5	1.3	0.5未満	0.7	0.5未満
		濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
検査年月日					令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	

令和4年度 佐渡市上下水道課地区別・給水別水質検査結果一覧(全体)

区分		検査項目	基準値	単位	赤泊地区	
					赤泊給水区域	
					赤泊第10(新谷)給水系	赤泊第11(外山)給水系
健康に関する項目	病原微生物	一般細菌	100以下	/ml	1	0
		大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない
	金属類	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満
		水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満
		セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001未満
		ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
		無機物	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10以下	mg/l	1.5	0.2
	フッ素及びその化合物		0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物		1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
	有機物	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満
		1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満
		シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満
		ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
		テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
	消毒剤・消毒副生成物	塩化物イオン及び塩化アンモニア	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	0.07
		クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
		クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	0.002
		ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満
		ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.014	0.014
		臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満
		総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.027	0.027
		トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	0.003未満
		ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.006	0.006
		ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.005	0.005
		ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	0.008未満
性状に関する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満
		アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
		鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満
		銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01	0.01未満
		マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満
	無機物	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11	11
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	43	11
		蒸発残留物	500以下	mg/l	110	64
	有機物	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満
		ジオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満
		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満
		非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満
		フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満
	その他	塩化物イオン	200以下	mg/l	17	13
		有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.3	0.3
		pH値	5.8～8.6	-	6.7	7.0
		味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし
		色度	5以下	度	0.6	0.5未満
濁度		2以下	度	0.2	0.1未満	
検査年月日					令和4年8月22日	令和4年8月22日