

スポットクーラー購入 仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、佐渡市（以下「甲」という。）が購入する物品について適用するものであり、受託者（以下「乙」という。）は、これに基づき履行するものとする。

2. 納入場所

旧後山小学校体育館（佐渡市宮川 1063 番地）

3. 納入期限

令和 7 年 1 2 月 2 4 日（水）

4. 品名・仕様・規格及び数量

品 名	仕様・規格など	数 量
スポット クーラー	電 源 100V 50/60Hz 冷房能力 3.0Kw 以上（60Hz） 騒 音 値 66dB 以下 機器運搬費、現地搬入据付費、諸経費含む 電気容量確認のための電気系統確認費用等を含む ※本体に下記の製品を追加する。 ・排熱ダクト 1 m（1 台あたり） ・延長タップ 2 m ² ×10m（1 台あたり）	1 0 台

（参考製品） 会社名 株式会社ナカトミ
型 式 スポットクーラー（ワイドレンジ） SAC-30WS
電 源 100V 50/60Hz
冷房能力 3.0kW 以上（60Hz）
騒音値 強 66dB 以下、弱 61dB 以下（60Hz）
寸 法 W40×D43×H80.5cm（ダクト類含まず）、重 量 38Kg
付属品 排熱ダクト×1、冷風ダクト×2、ドレンホース×1

5. 同等品申請

同等品以上の製品で入札参加を認めます。同等品以上の製品で入札する場合は、質疑書受付期間内に当該製品仕様書及び同等品以上のものであることを示す関係図書等（カタログの写し等）を防災課へ提出してください。

提出された製品仕様書及び関係図書等は、防災課において確認し、同等品であるかの回答は質疑回答で示します。

6. その他の条件

- ・納品は、修理や部品取替等のアフターサービスが充実する国内メーカーのもので、未使用品であること。
- ・決定後、納入品の品名、数量、単価（税抜）、メーカー及び品番等を明示した内訳書を提出すること。

7. 疑義

本仕様書の業務上疑義が生じた場合、乙は速やかに甲と協議のうえ、その指示に従うものとする。時機を失して手戻りにならないように注意すること。

本仕様書に明示のない事項であっても、当然具備しなければならないものについては、乙の負担により行うこと。

8. 問い合わせ窓口

佐渡市役所 総務部 防災課 防災安全係 電話（0259）63-3125