

# 回覧

令和7年12月10日

各 位

佐渡市南佐渡消防署  
署 長 倉田 邦仁

## 消火栓使用不可について（お知らせ）

日ごろ、皆様には火災予防にご協力いただきありがとうございます。  
このたび、消防職員で実施した消火栓点検時、該当消火栓に漏水が確認されました。現状態では冬期間に水道管凍結の恐れがあるため止水します。  
つきましては、当面の間使用できませんのでお知らせします。  
なお、有事の際には、付近に設置されていますNo.1700 地上式消火栓（帶力建設株式会社前）を使用してください。  
地区の皆様には御迷惑をおかけしますが、御協力をお願いいたします。

記

### 【使用不可日時】 当面の間

