

緊急情報伝達システム屋外子局用バッテリー
機器仕様書

令和7年12月

佐渡市

CATV用無停電電源供給用長寿命バッテリセット 仕様

1 適用

この仕様書は長寿命バッテリセットM39-328に適用します。

2 概要

本機は佐渡市緊急情報伝達システムの屋外子局に設置している耐雷形無停電装置の電源BOXに使用するための機器となる。

3 定格

項目	定格・性能
公称電圧(V)	12
定格容量(Ah)	24(20HR)
寸法(mm)	166(W)×125(H)×175(D)
質量(kg)	約11

4 数量

40台

5 納品場所

佐渡市役所 真野行政サービスセンター 3階 スタジオ
(佐渡市真野新町489番地)

6 納品期日

令和8年3月31日(火)

7 その他

製品指定であり、上記仕様のみを対象とする。

8 外形図

