

V2H 充放電設備購入 仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、佐渡市（以下「甲」という。）が購入する物品について適用するものであり、受託者（以下「乙」という。）は、これに基づき履行するものとする。

2. 納入（設置）場所

- ① 小比叡基幹集落センター（佐渡市小比叡 299-6）
- ② 琴浦多目的集落施設（佐渡市琴浦 225）
- ③ 外海府活性化センター（佐渡市矢柄 8-2）

3. 納入期限

令和8年12月25日（金）

4. 品名、仕様・規格及び数量

品名	仕様・規格など	数量
V2H 充放電設備	○放電部 ・電気方式：単相3線式 ・定期電圧：AC202V／AC101V ・AC出力電力：6KVA未満 ○設置環境 ・塩害地設置可能なもの ○充放電コネクタケーブル ・7.5m以上	3台

※設置工事費含む。

※（参考製品）

会社名：ニチコン

形式：VSG3-666CN7

自動切替開閉器/あり 塩害区分/標準 本体/設置 操作部/壁掛

5. その他の条件

・納品は、修理や部品取替等のアフターサービスが充実する国内メーカーのもので、未使用品であること。

・決定後、納入品の品名、数量、単価（税抜）、メーカー及び品番等を明示した内訳書を提出すること。

6. 疑義

本仕様書の業務上疑義が生じた場合、乙は速やかに甲と協議のうえ、その指示に従うものとする。時機を失して手戻りにならないように注意すること。

本仕様書に明示のない事項であっても、当然具備しなければならないものについては、乙の負担により行うこと。

7. 問い合わせ窓口

佐渡市市役所 総務部 防災課 防災安全係

電話 （0259）63-3125